

Nella tabella riportata di seguito sono raccolti i misuratori (marca/modello) approvati da CEDIS i quali sono compatibili con il sistema di telelettura in uso presso la Società.

Per i casi contemplati dalle delibere ARERA in vigore, in cui il produttore scelga di non avvalersi di CEDIS per l'installazione delle apparecchiature di misura, tali misuratori dovranno essere scelti tra i modelli esposti nella tabella:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
Landis + Gyr	ZMD-405	Contatore Trifase BT-MT / LV - M V100÷400 V - 5A MID C
Landis + Gyr	ZMD-310	Contatore Trifase BT / LV400 V - 100A MID B
Landis + Gyr	Lennt-S3A	Contatore Monofase
Landis + Gyr	Lennt-P2A-S	Contatore Trifase semi-diretto

I requisiti funzionali sono idonei a soddisfare quanto previsto dalle normative attualmente in vigore.

I misuratori di cui sopra, con riguardo ai modelli ZMD-XXX, comunicano con il sistema di telelettura tramite segnale GSM (modem con scheda SIM). Pertanto è necessario assicurarsi della presenza della rete telefonica prima di installare il misuratore.